



친환경 건축자재 인증서

인증번호 : HB1598C14-01

업체명 : 한국 유에스지 보랄(주)


대표자 : 염숙인, Monzella Paul Stanton

소재지 : 서울시 강남구 테헤란로87길 36

제조사 : 한국 유에스지 보랄(주) 당진공장

인증기간 : 2017. 07. 30 ~ 2020. 07. 29

인증제품

- 표준번호(명) : SPS-KACA0020-7174 친환경 건축자재
- 시험방법 : 환경부 실내공기질 공정시험기준(ES 02131.1a)
- 제품(모델)명 : 시트락브랜드 석고보드(일반보드)
- 제품분류 : 판넬
- 인증등급 : 최우수 

산업표준화법 제27조 및 단체표준 업무규정 제17조에 따른 인증심사를 실시한 결과
친환경 건축자재 단체표준 인증심사기준에 적합하므로 업무규정 제21조에 따라
위와 같이 친환경 건축자재 단체표준(HB마크)에 적합함을 인증합니다.

2017년 06월 27일

한국공기청정협회장



(06162 서울 강남구 테헤란로63길 11 이노센스빌딩 9층, 전화 : (02)553-4156, www.kaca.or.kr)

1. 최초인증일 : 2014년 07월 30일
2. 최종변경일 : 2017년 06월 27일(정기심사)



친환경 건축자재 시험성적서

업체명(제조사) : 한국 유에스지 보랄(주) (당진공장) 제조 년월일 : 2017년 05월 22일
 대 표 자 : 영숙인, Monzella Paul Stanton 시료 채취일 : 2017년 05월 24일
 신청인 주소 : 서울시 강남구 테헤란로87길 36 시험 완료일 : 2017년 06월 22일
 제품명(모델) : 시트락브랜드 석고보드(일반보드) 제 품 분 류 : 판 널
 시 험 기 관 : 한국건설생활환경시험연구원 성적서 용도 : 친환경 건축자재 단체표준 인증용

시 험 결 과

| 시험항목 | 항 목 | 시험결과 | 시험방법 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 오염물질 방출 시험 (mg/m ³ ·h) | TVOC | <u>0.034</u> | 환경부 실내공기질공정시험기준 (ES 02131.1a) |
| | 5VOCs / Toluene | <u>0.000 / 0.000</u> | |
| | HCHO | <u>0.005</u> | |
| | CH ₃ CHO | <u>0.000</u> | |

- 비고) 1. 5VOC : Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene, Styrene 의 합
 2. 이 성적서는 한국공기청정협회의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 친환경 건축자재 단체표준 인증용 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 한국공기청정협회에서 사실여부를 확인할 수 있습니다.
 4. 붙임 : 시험 보고서 1부

위 제품에 대한 시험성적서 임을 증명합니다.

2017 년 06 월 27 일



한국공기청정협회
KOREA AIR CLEANING ASSOCIATION

